

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL COMUNEI PARAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa stație tratare apa bruta Darmanesti

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARAVA

Avand in vedere prevederile:

- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;
- **Prevederile art.36 alin.(2) lit.d, art.36 alin. (6) lit. a punctul 14, art.45 alin. (1), art.115 alin (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,**
- Prevederile art. 47 și 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, **cu modificările și completările ulterioare ;**
- **Art 7 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.65 din 28.02.2007 ;**
- Prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ;
- **Referatul nr. 715 din 21.09.2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;**
- **Adresa nr.9872 din 03.09.2018 a Operatorului Regional SC CRAB SA înregistrată la ADIB sub numarul 698/07.09.2018 prin care se solicită aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Darmanești ;**
- **Prevederile art.16 alin. (3) lit. d coroborat cu art.21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ;**

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești, înregistrate de operatorul SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, pentru anul 2017, prezentate in ANEXA NR. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se acordă mandat expres împuternicitului comunei Parava dl. Dediu Costel CI Serie ZC nr. 224985 de a vota favorabil în ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacău, persoanei nominalizate la art. 2 al prezentei hotărâri, și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Președinte de ședință

Consilier local

Sudit Petru



SECRETAR

Nr.42/27.09 .2018


ANEXA NR.1

Tabel - Componentele balanței apei pentru sistemul de alimentare Stația de Tratare Dărmănești la nivelul anului 2017:

Apa intrată în sistem 13.881.700 m ³ /an	Consum autorizat	Consum autorizat facturat		Consum facturat contorizat	10.159.280 m ³ /an 73,2 %	Consum facturat
	11.432.750 m ³ /an 82,4 %	11.387.629 m ³ /an 82,0 %		Consum facturat necontorizat	1.226.349 m ³ /an 8,8 %	11.387.629 m ³ /an 82,0 %
		Consum autorizat nefacturat	45.121 m ³ /an 0,4 %	Consum contorizat nefacturat	1.139 m ³ /an 0,1 %	Pierderi totale
	Pierderi de apă	2.448.950 m ³ /an 17,6 %	Pierderi aparente	Consum neautorizat	0 m ³ /an 0 %	
			0 m ³ /an 0 %	Imprecizie măsurători și erori de date	0 m ³ /an 0 %	
			Pierderi reale	2.448.950 m ³ /an 17,6 %		

Întocmit,
Ing. Neguriță Gabriel

Președinte de sedință
Consilier local
Sudit Petru



Contrasemnează
Secretar UAT,
Irma Maria Holban